



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00526

Серия ВУ № 0068701

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комфовент» (ООО «Комфовент»), зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за № 1076230006621, место нахождения: 390011, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, Рязское шоссе, д. 20, литера Е, помещение Н6, телефон: +7 4912 95 05 76, адрес электронной почты: info@komfo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Комфовент» (ООО «Комфовент»), место нахождения: 390011, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, Рязское шоссе, д. 20, литера Е, помещение Н6.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные для воздуховодов систем вентиляции, взрывозащищенные UVSE, UVAE. Типы клапанов, размеры, пределы огнестойкости, типы применяемых приводов в соответствии с Приложением № 1 к сертификату соответствия (бланк серии ВУ № 0026219), ТУ 4863-001-83606220-2016 «Клапаны противопожарные и дымовые для воздуховодов систем вентиляции». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481806390

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 13.05.2026, составленного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Выпряхжиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01;

протоколов испытаний Испытательного центра государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 19.02.2026 № 115/02/2026, от 19.03.2026 № 119/03/2026.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты – ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». При установке на участке воздуховода клапаны изолируются в один слой огнезащитным покрытием (теплоогнезащитными матами) ОгнеВент®-Базальт, толщиной 50 мм, с нахлестом в 100 мм (ТУ 5769-015-54737814-2008, производство ООО «КРОЗ», Российская Федерация), покрытие фиксируется металлической сеткой.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.05.2026 ПО 18.05.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна



ПЛАМЯ ЕИ

Приложение № 1

к сертификату соответствия №

ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00526 от 19.05.2026

Листов 1

Лист 1

Таблица

№ п/п	Типы клапанов	Размеры, мм	Предел огнестойкости	Типы применяемых приводов, расположение
1	Клапаны противопожарные для воздухопроводов систем вентиляции, круглого сечения, взрывозащищенные, нормально открытые, типа UVAE-EI-60-HO	диаметр от 100 до 1000	EI 60	Расположение привода - снаружи. Электромеханические приводы «HOOCON» с возвратной пружиной, типов: SA5FU24-DS, SA5FU230-DS, SA8FU24-DS, SA8FU230-DS, изготовитель «Ningbo Hoocon Automation Control Equipment Co.,Ltd» (Китайская Народная Республика), во взрывозащищенной оболочке привода СТЛ 07 (ТУ 28.25.12-003-50561755-2019), изготовитель – ООО «СТИЛ» (Российская Федерация).
2	Клапаны противопожарные для воздухопроводов систем вентиляции, прямоугольного сечения, взрывозащищенные, нормально открытые, канального исполнения, типа UVSE-EI-60-HO	ширина от 100 до 1500, высота от 100 до 1500, с гидравлическим диаметром не более 1111,11 мм	EI 60	Расположение привода - снаружи. Электромеханические приводы «HOOCON» с возвратной пружиной, типов: SA5FU24-DS, SA5FU230-DS, SA8FU24-DS, SA8FU230-DS, SA20FU24-DS, SA20FU230-DS, изготовитель «Ningbo Hoocon Automation Control Equipment Co.,Ltd» (Китайская Народная Республика), во взрывозащищенной оболочке привода СТЛ 07 (ТУ 28.25.12-003-50561755-2019), изготовитель – ООО «СТИЛ» (Российская Федерация).

Всего в таблице 2 (две) позиции.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

Серия ВУ № 0026219

ПЛАМЯ ЕИ

Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы
лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь

Совет по сертификации органа по сертификации продукции на соответствие требованиям
пожарной безопасности

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 19.05.2026 № 37

г. Минск

РАССМОТРЕЛИ:

докладную записку от 19.05.2026;
материалы дела;
требования п. 99 статьи VII технического регламента Евразийского экономического
союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

РЕШИЛИ:

при подаче соответствующего заявления, выдать ООО «Комфовент» (Российская
Федерация) сертификат соответствия на серийное производство клапанов
противопожарных для воздуховодов систем вентиляции: круглого сечения,
взрывозащищенные, нормально открытые, типа UVAE-EI-60-HO, диаметр от 100 мм
до 1000 мм; прямоугольного сечения, взрывозащищенные, нормально открытые,
канального исполнения, типа UVSE-EI-60-HO, с габаритами проходного сечения по
ширине от 100 мм до 1500 мм, по высоте от 100 мм до 1500 мм, с гидравлическим
диаметром не более 1111,11 мм (ТУ 4863-001-83606220-2016 с изм. 4 от 20.12.2023),
сроком действия 5 (пять) лет.

Верно:

